

DATOS MAPA DE CAPACIDAD DEMANDA ELÉCTRICA CONQUENSE DISTRIBUCIÓN, S.A.U.

Gestor de red	Provincia	Municipio	Coordenada UTM X	Coordenada UTM Y	Subestación	Nivel de tensión (kV)	Capacidad firme disponible (MW)	Capacidad comprometida por cuestiones regulatorias	Capacidad de acceso firme de demanda ocupada (MW)	Capacidad de acceso firme admitida y no evaluada (MW)	Nudo 0*	Comentarios
R1-009	CUENCA	CUENCA	571408	4434681	3118	20	8,35	0	7,80	3,5	0	
R1-009	CUENCA	CUENCA	571408	4434681	3118	20	13,25	0	2,9	0	0	
R1-009	CUENCA	CUENCA	571408	4434681	3118	132	0,00	0	0	0	0	La capacidad de la ST EL TERMINILLO 132 KV es nula por estar cerrados los nudos de los distribuidores aguas arriba, por tanto, no se aceptarán solicitudes en 132 KV.